



**ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ**

	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (INVERTER), ΙΣΧΥΟΣ 10 kW, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ STP 10000 TL-10, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SMA
	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 250 Wp, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ECOSUN ES-POLY 250 HP
	ELECTRONIC SOLAR SWITCH ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
	ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΣ
	ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ
	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
	ELECTRONIC SOLAR SWITCH ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ
	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ**  
 ΕΡΓΟ: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ**  
 ΘΕΣΗ: **Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ**

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΩΝ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	<b>ΦΒ_03</b>
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
	ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σαργιαννίδης Χρήστος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αγγελωορίτης Παναγιώτης  
 Τοπογράφος Μηχανικός